

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RS.AB28.B00771

Срок действия с 28.04.2009

по 27.04.2012

8376645

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB28
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС"
РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, факс (495) 775-76-60

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение переменного тока 0, 6/1 кВ марок (см. приложение на 1 листе, бланк № 2113052)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

35 3371

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16442-80 (п.п. 1.2-1.6, 2.2.1-2.2.6, 2.2.10, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5, 2.4.1, 2.6.1-2.6.5, 2.6.7-2.6.9, 2.7)

код ТН ВЭД России:

8544 49 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "NOVKABEL AD"
Industrijska b.b., 21000, Novi Sad, Serbia, Сербия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "NOVKABEL AD"
Industrijska b.b., 21000, Novi Sad, Serbia, Сербия

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 702-103 от 27.02.2009 г. ЗАО "ТИБР", рег. № РОСС RU.0001.21ML44 от 21.01.2008, адрес: Россия, 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 10; акта анализа состояния производства № 1026 от 16.02.2009 г.; сертификата пожарной безопасности № ССПБ.RS.ОП019.В02680 до 14.04.2012 г., выданного ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на ярлык, прикрепленный к щеке барабана (или) в товаросопроводительную документацию
Схема сертификации За.

Руководитель органа

подпись

Бозкурт Ихсан
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

М.А.Ахмаметьев
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2113052

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС RS.AB28.B00771

К сертификату соответствия № _____



**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ 35 3371 8544 49 000 0	Кабель силовой с медными жилами на номинальное напряжение переменного тока 0, 6/1 кВ марок: N2XH, N2XH FE 180 с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерных композиций, не содержащей галогенов, с числом жил 1-5 номинальным сечением 1,5- 500 мм ² NHXH FE180, NHXCH FE180, NHXN FE180, NHXCN FE180 с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов, с числом жил 1-5 номинальным сечением 1,5-500 мм ² ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "NOVKABEL AD" Industrijska b.b., 21000, Novi Sad, Serbia, Сербия	



Руководитель органа _____

Эксперт _____


 подпись

 подпись

Баскурт Ихсан
инициалы, фамилия

М.А. Ахметьев
инициалы, фамилия